



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 21 » апреля 2023 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта) г. Красноярск

Акт профилактического визита № 6409

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» (далее – МАОУ СШ № 143), юридический адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А, ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647 (уведомление о проведении профилактического визита № 632 от 30.03.2023).

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А; 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 32.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» апреля 2023 г.

по «21» апреля 2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита № 771 от 10.04.2023

С «10» апреля 2023 г. 15 час. 00 мин.

по «21» апреля 2023 г. 16 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

в следующие сроки: с «10» апреля 2023г.

по «10» апреля 2023г.

2) истребование документов:

в следующие сроки: с «30» марта 2023г.

по «10» апреля 2023г.

3) инструментальные измерения уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации

в следующие сроки: с «10» апреля 2023г.

по «10» апреля 2023г

4) экспертиза:

в следующие сроки: с «10» апреля 2023г.

по «21» апреля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

по адресам (местоположению): 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А  
660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 32, по результатам которого составлены протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 10.04.2023.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: расписание учебных занятий на 2022-2023 учебный год, расписание ЗВОНКОВ

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены следующие нарушения обязательных требований **по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 32:**

- не обеспечены стены, потолки покрытием без дефектов и повреждений, а именно: стены, потолок в игровой, спальня комната групповой ячейки «Дельфинчики» с повреждениями, имеются следы протеканий; потолок в спальня комната групповой ячейки «Родничок» с повреждениями, имеются следы протеканий, что не позволяет обеспечить проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и создает высокий риск возникновения и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, аллергических заболеваний, среди детей и является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20; «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

- не допускают проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств поверхности дверей, а именно: поверхность дверей в групповой ячейке «Катерок» с повреждениями, дефектами, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;

- не допускают проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств поверхности лестницы, а именно: поверхность лестницы для спуска в бассейн с повреждениями, имеются следы ржавчины, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную

нагрузки в течение дня (общий объем нагрузки в течение дня) следующим образом:  
 3.4.16. для обучающихся 1А, 1В, 1Д во вторник проводится 5 уроков без учета урока физической культуры, для обучающихся 1З в понедельник проводится 5 уроков без учета урока физической культуры, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20;

- для обучающихся 2-4 классов проводится не более 5 уроков, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20;

- для обучающихся 5 классов проводится не более 6 уроков, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20;

- для обучающихся 6М класса в пятницу проводится 7 уроков, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20;

- для обучающихся 7-11 классов проводится не более 7 уроков, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленного расписания школы для обучающихся 1-х классов учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. В середине учебного дня в 1А, 1В, 1Г, 1З, 1М в понедельник, в 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Н, 1М во вторник, в 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1З, 1И, 1М в среду, в 1А, 1Б, 1Д, 1Е, 1З, 1И в четверг, в 1И в пятницу не организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели для обучающихся 1И, 2И, 2Б, 2М, 3Б, 3В, 3З, 3И, 4К, 5А, 5В, 5Ж, 5М, 7Б, 8И, 8Е, 8З, 9И, 9Д классов не предусмотрены облегченные учебные дни в среду или четверг, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении расписания звонков в МАОУ СШ № 143 2022-2023 учебный год установлено следующее:

- продолжительность уроков для 1 и 2 смены составляет 40 мин., продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин., большой перемены (после 2 урока для 1 и 2 смены) 20 мин., что соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Наличие неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся, переутомления и нарушения оптимального уровня работоспособности в течение недели у обучающихся МАОУ СШ № 143 имеется.

При неправильном построении расписания занятий, звонков несоблюдении биоритмологического оптимума умственной работоспособности в расписании занятий для учащихся может наблюдаться снижение умственной и физической работоспособности.

10.04.2023 в МАОУ СШ № 143 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ул. Урванцева, д. 26 А экспертом – физиком лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Томсон О.Н. в спортивном зале № 1; спортивном зале № 2 произведены измерения уровней искусственной освещенности, в кабинете информатики № 2-14 произведены измерения уровней коэффициента пульсации искусственной освещенности.

накоплении ТКО, в том числе при отдельном сборе отходов, владельцем контейнерной и (или) специальной площадки не исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, а именно: мусоросборники в количестве 4х шт. не герметичны, имеют дефекты в виде трещин, сколов, два контейнера имеют повреждения в виде нарушения целостности контейнера (в т.ч. овальное отверстие в нижней части контейнера, отверстие по периметру корпуса), что не исключает возможность попадания отходов из мусоросборника на площадку его накопления.

В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4. 3648-20 мебель не имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, покрытие стульев имеет дефекты и повреждения, а именно: сиденья в актовом зале имеют дефектами подлокотников, спинок, сидений в виде повреждения целостности гигиенического покрытия (разрывы полотна, трещины, отверстия, потертости), часть подлокотников отсутствует; компьютерные стулья в кабинете № 10 (компьютерный класс) имеют дефекты и повреждения в виде разрывов полотна, трещин, потертостей на сиденьях и спинке, имеются сломанные стулья (отсутствует спинка, неисправна газовая пружина («газлифт»)), что способствует накоплению пыли и грязи, затрудняет уборку поверхности влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, может привести к травматизму учащихся и персонала.

В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: полы в спортивном зале («Школа менеджеров»), спортивном зале № 1, спортивном зале ЛФК неровные, имеют множественные дефекты в виде трещин, выбоин, щелей, что не позволяет обеспечить проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не позволяет обеспечивать условия предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, а именно: пыльный воздух с содержанием микроорганизмов оказывает вредное воздействие на организм учащихся, вызывая заболевания верхних дыхательных путей, обострение хронических заболеваний, создает угрозу возникновения новых болезней у учащихся, таких как, аллергия, бронхиальная астма и др., кроме того дефекты напольного покрытия могут привести к травматизму учащихся и персонала образовательного учреждения.

В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.5.1в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе, а именно:

В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.11 п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков на первом этаже («Школа менеджеров»), в туалете для мальчиков на третьем этаже (старшая школа) туалетные кабины не оборудованы дверьми (двери разбиты, полотна дверей выбиты, двери не держатся на петлях).

В нарушение требований п. 2.7.2., п. 2.5.1, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, нарушена целостность оконных блоков, стеклопакета, покрытие оконных блоков не устойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортивном зале на первом этаже («Школа менеджеров»), в спортивном зале № 1 окна имеют нарушение целостности стеклопакета (трещины, сколы), оконные блоки ветхие, имеют щели, отхождение слоев лакокрасочного покрытия, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года вследствие аварийности оконных блоков, ввиду ветхости и аварийного состояния окон невозможно обеспечить качественное мытье окон с применением моющих и дезинфицирующих средств; в туалетах девочек первого и второго этажа начальной школы, в гардеробной танцевального ансамбля «АГАТ», расположенной перед актовым залом, на пищеблоке оконные блоки ветхие, имеют щели, трещины, отхождение слоев лакокрасочного покрытия; в кабинетах № 2-01 (социально-психологическая служба), № 2-12, № 3-16 оконные блоки ветхие, имеют щели, отхождение слоев лакокрасочного покрытия, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года вследствие аварийности оконных блоков, что может способствовать развитию массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, привести к травматизму обучающихся.

В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории образовательного учреждения имеет дефекты, а именно: покрытие центральной лестницы, расположенной на улице, имеет выбоины, крошится, имеет неровную поверхность, частично оголена металлическая арматура лестницы, имеются следы разрушения бетона (края проступей лестницы); покрытие лестницы эвакуационного выхода, расположенной на улице имеет неровную поверхность, частично оголена металлическая арматура лестницы, имеются следы разрушения бетонных проступей лестницы, имеется зазор между стеной и проступями вследствие наклона конструкции лестницы, что может привести к травматизму учащихся, а также персонала образовательного учреждения.